



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району

E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru

г. Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13

**Предписание № 46/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения**

**«Детский сад № 24 «Журавлик»»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 46 от «15» февраля 2021 года Главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору Тимошенко Дарьи Игоревны, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 10 ч. 30 мин. по 13 ч. 00 мин. «12» марта 2021 г., с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 30 мин. «16» марта 2021 г., проведена плановая проверка здания и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Журавлик», ОГРН: 1024101217161, ИНН: 4105022753 расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский, ул. В.Бонивура, 12

**проверку проводил (а): Заместитель главного государственного инспектора Елизовского района по пожарному надзору Авдюшкин Владимир Викторович**

совместно с заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 «Журавлик» Вержук Любовью Анатольевной, И.о. заведующей Гомзяковой Инной Геннадьевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ППР)				
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР	01.07.2022	
2.	согласно индикации часть пожарных извещателей на момент проверки находились в неисправном состоянии (потеря связи)(элементы питания пожарных извещателей находятся в разряженном состоянии) (зимний	п. 54 ППР	01.07.2022	

	сад, кухня, 028)			
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категорий Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещение в зимнем саду, складское в правом крыле, помещение электрощитовой, теплоузла)	п. 12 ППР	01.07.2022	
4.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР	01.07.2022	
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания	п. 24 ППР	01.07.2022	
6.	На путях эвакуации (площадки лестничных клеток) допущено размещение различных изделий (короба с зеркалами), препятствующих безопасной эвакуации	пп. «б» п. 27 ППР	01.07.2022	
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ФЗ №123)				
7.	В здании отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение на путях эвакуации, под-	п. 33 ППР, ст. 84 № 123-ФЗ, п.	01.07.2022	

	ключённому к источнику питания, независимо от источника питания рабочего освещения	7.105, п. 7.108 СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).		
8.	В системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре присутствуют слова, способные вызвать панику	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 № 123-ФЗ; таблица 2 п. 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.07.2022	
9.	- помещение спальни над эвакуационным выходом на лестничную клетку отсутствует табло «Выход»	ст. 4, 6, № 123-ФЗ, п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«16» марта 2021 г.  
М.Л.П.\*

Заместитель главного государственного инспектора  
Елизовского района по пожарному надзору  
В.В. Авдюшкин

Предписание для исполнения получил:

Таш зав по ХР Ташракова ИТ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» 03 2021 г. Таш  
(подпись)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору